



Licitacao Nova Olimpia <licitacaonovaolimpiamt@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2 mensagens

MARCOS DIONE OLIVEIRA <consultoria.licitacao.md@gmail.com>
Para: licitacaonovaolimpiamt@gmail.com

11 de novembro de 2021 12:39

Boa tarde, venho através deste solicitar esclarecimento em alguns pontos do edital, que no nosso entendimento precisamos de uma resposta para que possamos participar do referido certame.
AsDuvída São :

1- Nos itens 9,10,11, gostaríamos de saber qual a distância do fornecimento do concreto em relação a cidade de NOVA OLÍMPIA? ou esse concreto será levado somente até a secretaria de obras do município?

2- No item 7, o meio fio padrão que vem sendo utilizado e até recomendado pelos orgao tem dimensões de 80x30x15 cm, como no edital de município está colocado em unidade, poderíamos estar atendendo na mesma quantidade de Metrô porém com o meio fio nesta dimensão?

3- No item 8, só consta na descrição 1000 un, pavers de 6 cm, gostaríamos de esclarecer se será utilizado na formato Retangular 10x20 ou no formato briquete 11x22 , com alt de 6 cm?

esses seria nosso questionamento, a fim de poder contribuir e entregar um material na forma correta e com qualidade para o Município de Nova Olimpia-Mt

Att

Marcos Dione de Oliveira

CPF 002.109.151-02

FONE 65 99955-6014

Licitacao Nova Olimpia <licitacaonovaolimpiamt@gmail.com>
Para: MARCOS DIONE OLIVEIRA <consultoria.licitacao.md@gmail.com>

11 de novembro de 2021 13:30

resposta aos questionamentos;

1- Nos itens 9,10,11, gostaríamos de saber qual a distância do fornecimento do concreto em relação a cidade de NOVA OLÍMPIA? ou esse concreto será levado somente até a secretaria de obras do município?

A empresa deve estar localizada num raio de até 40 km do município para fornecer o item, a entrega do material será de acordo com o indicado pela secretaria na ordem de fornecimento, dentro do perímetro urbano.

2- No item 7, o meio fio padrão que vem sendo utilizado e até recomendado pelos orgao tem dimensões de 80x30x15 cm, como no edital de município está colocado em unidade, poderíamos estar atendendo na mesma quantidade de Metrô porém com o meio fio nesta dimensão?

As medidas que atendem ao município são exatamente o descrito no edital

MEIO FIO DE CONCRETO 1,00 MT X 28 CM

X 15CM

3- No item 8, só consta na descrição 1000 un, pavers de 6 cm, gostaríamos de esclarecer se será utilizado na formato Retangular 10x20 ou no formato briquete 11x22 , com alt de 6 cm?

O material a ser licitado é o Retangular 10x20

[Texto das mensagens anteriores oculto]